

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,
tel /fax: (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160mm do budynku Sądu Rejonowego przy ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21, fax 33 812-82-12
2. Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160mm do budynku Sądu Rejonowego przy ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej”

W zakresie zadania należy wykonać:

Sieć ciepłownicza preizolowana wraz z robotami towarzyszącymi:

- rurociąg preizolowany 2 x DN 65/160 mm L=48,00m w tym 7,00m w rurach ochronnych PE-HD Dz250mm pod posadzką pomieszczenia wentylatorowni w budynku Sądu Rejonowego
- montaż preizolowanych zaworów odcinających DN65/140mm (S-1)

Demontaż sieci kanałowej:

- 2 x DN 65 mm L = 26,00 m (kolidujący odcinek kanału ciepłowniczego)
- 2 x DN65/140mm L= 3,00 m (odcinek istn. sieci miejscu zabudowania zaworów)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ:

- 1) Projekt przyłącza (zał. nr 5)
- 2) Przedmiar robót (zał. nr 6).

2. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.

- 2) Wykonanie oznakowania dla potrzeb zajęcia pasa parkingu za budynkiem Miejskiego Domu Kultury na czas robót związanych z zabudowaniem preizolowanej armatury odcinającej. Teren własności Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w B-B. Za zajęcie terenu nie zostanie pobrana opłata.
- 3) Demontaż istniejącej sieci kanałowej zgodnie z założeniami projektu.
- 4) Roboty budowlano-montażowe przyłącza ciepłowniczego tj. : roboty ziemne, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie złączy spawanych, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia).
- 5) Wykonanie podłączenia istniejącego węzła cieplnego w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Juliusza Słowackiego 15 rurociągami stalowymi 2xDN65mm o długości ok. 5,00m wraz z izolacją termiczną. Do wykonania w/w robót należy wykorzystać materiały pochodzące z demontażu istniejących rurociągów przyłącza biegnącego przez budynek. Roboty demontażowe wykonana Firma remontująca obiekt (budynek). Wykonawca ujmie w wycenie ofertowej wykonanie w/w zakresu robót – należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.
- 6) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 7) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz zapewnienie płatnego nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 8) Płukanie sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 9) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym przyłącza ciepłowniczego oraz kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 10) Badania radiograficzne złączy spawanych oraz dostarczenie protokołów badań wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 11) Odtworzenie terenu.
- 12) Utylizację na własny koszt materiałów pochodzących z demontażu tj. : gruz budowlany, zdemontowane płyty nadkanałowe, izolacja termiczna rurociągów oraz wszystkie pozostałe materiały z demontażu, złom stalowy.

Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarze robót.

3. Rodzaj: roboty budowlane

4. Oferty częściowe i wariantowe: nie dopuszcza się

5. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Roboty budowlano – montażowe przyłącza ciepłowniczego należy wykonać w terminie **od 05.07.2021. do 06.08.2021.**
- 2) Odcinek przyłącza w budynku Sądu Rejonowego należy wykonać w terminie **do dnia 16.07.2021.**
- 3) Odtworzenie terenu do dnia **13.08.2021.**
- 4) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia **27.08.2021.**
- 5) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi do dnia **02.07.2021.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- 2) Posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż **DN 50mm** i łącznej długości nie mniejszej niż **50m**. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót winny być: referencje lub protokoły odbioru robót.
- 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 5) Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
- 6) Wniósł wadium.

IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: **2000 PLN** (słownie: dwa tysiące PLN).
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **28.06.2021.** do dnia **27.07.2021.**

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW, TERMINÓW I MIEJSCA

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108) za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 28.06.2021 r. do godz. 9.00. Z powodu wprowadzenia przez Zamawiającego zakazu wizyt w jego siedzibie, z uwagi na fakt wprowadzenia stanu epidemii w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19, Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia do dnia 28.06.2021 r. do godz. 11.00 oferty do skrzynki na dokumenty znajdującej się na portierni w siedzibie Zamawiającego jednak bez możliwości potwierdzenia jej odbioru.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **28.06.2021 r. o godz. 12.00** w sali XX-lecia (Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108).
4. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej zamawiającego: www.therma.bielsko.pl.

mgr inż. Andrzej Listowski
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
mgr inż. Andrzej Listowski

