

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY  
BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU  
WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIEWNEJ 2 W BIELSKU-BIAŁEJ**

<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>			Ilość (szt)	Cena jednostkowa netto	Cena netto
Lp	Nazwa	Opis			
1	2	3	4	5	6
1	Rura preizolowana Dz76,1x2,9/160mm	L=12m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	11		
2	Kolano preizolowane 90st. Dz76,1x2,9/160mm	kąt 90st., R=2.5D, różnoramienne L=1,00x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	2		
3	Kolano preizolowane 90st. Dz76,1x2,9/160mm	kąt 90st., R=2.5D, różnoramienne L=1,50x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	6		
4	Kolano preizolowane 90st. Dz76,1x2,9/160mm	kąt 90st., R=2.5D, różnoramienne L=2,00x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	2		
5	Odgągnięcie preizolowane Dz 139,7 x 3,6/225mm (izolacja standard seria 1) – Dz 76,1 x 2,9/160mm (izolacja PLUS seria 2)	prostopadłe 45 st. z alarmem impulsowym	1		
6	Odwodnienie preizolowane Dz 76,1x2,9/160mm z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS seria 2, korpus i kula zaworu odwadniającego DN32 ze stali nierdzewnej	2		

7	Zawór preizolowany odcinający Dz 76,1 x 2,9/160mm z odpowietrzeniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS seria 2, korpus i kula zaworu odpowietrzającego DN32 ze stali nierdzewnej	2	
8	Mufa termokurczliwa D225	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi PE z podwójnym uszczelnieniem, miejsca wtapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtapiania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta	4	
9	Komponenty pianki dla mufy D225		4	
10	Mufa termokurczliwa D160	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi PE z podwójnym uszczelnieniem, miejsca wtapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtapiania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta	32	
11	Komponenty pianki dla mufy D160		32	
12	Nasadka termokurczliwa DN65/160mm		2	
13	Przejście szczelne typ WGC dla płaszczki rury D160mm		2	
14	Pierścień uszczelniający gumowy D160	pierścień gumowy uszczelniający przejście przez ścianę	4	
<b>RAZEM</b>				*

PODPIS WYKONAWCY

\* Powyższą wartość należy wpisać w  
formularzu ofertowym