

OS.SC.6341.50.2012.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 130 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /Dz. U. z 2012 r. poz. 145/, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zmianami/ oraz art. 180 pkt 2 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze zmianami/

udzielam

Przedsiębiorstwu Komunalnemu THERMA sp. z o.o.
w Bielsku-Białej przy ulicy Grażyńskiego 108

pozwolenia wodnoprawnego

na odprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 0,40 m do rzeki Białej (km 13+250) w Bielsku-Białej ścieków przemysłowych z terenu Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA sp. z o.o. przy ul. Grażyńskiego 108 w Bielsku-Białej.

Do rzeki Białej odprowadzane będą oczyszczone ścieki przemysłowe, będące mieszaniną:

- ścieków przemysłowych w ilości 1,5 m³/d, w tym:
 - ścieków z odwadniania stanowisk napraw samochodów w ilości 0,9 m³/d
 - ścieków z odwadniania stanowisk mycia samochodów w ilości 0,6 m³/d
- wód opadowych w ilości 154,9 l/s, w tym:
 - z dachów budynków ze zlewni o powierzchni 0,4560 ha 56,3 l/s
 - z terenów parkingów ze zlewni o powierzchni 0,0450 ha 4,7 l/s
 - z terenów dróg ze zlewni o powierzchni 0,8750 ha 91,0 l/s
 - z terenów biologicznie czynnych ze zlewni o powierzchni 0,1500 ha 2,9 l/s.

Ścieki przemysłowe oczyszczane będą w odolejaczu błota TOS o pojemności czynnej 30,0 m³ (ścieki z odwadniania stanowisk napraw samochodów) i w osadniku błota i olejów o pojemności czynnej 8 m³ (ścieki z odwadniania stanowisk mycia samochodów), a następnie wspólnie z wodami opadowymi oczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem typu SEP 160-1-9,0 PURATOR o przepustowości nominalnej 160 l/s.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych:

- zawiesina ogólna 35 mg/l
- ChZTCr 125 mg/l
- pH 6,5-9,0
- temperatura 35 °C
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Na punkt pomiarowo-kontrolny jakości i ilości ścieków, będących mieszaniną ścieków przemysłowych oraz wód opadowych, wyznaczam wylot ścieków do rzeki Białej w Bielsku-Białej.

Położenie wylotu ścieków:

długość geograficzna 19 st. 02 min. 56 sek., szerokość geograficzna 49 st. 50 min. 20 sek.

Obowiązkiem inwestora jest:

- utrzymywanie wylotu ścieków oraz skarpy rzeki Białej w Bielsku-Białej na odcinku 3 m powyżej i 5 m poniżej wylotu we właściwym stanie technicznym
- wykonywanie pomiarów ilości i jakości oczyszczonych ścieków przemysłowych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

Rozwiązania projektowe zawiera operat wodnoprawny, opracowany w lutym 2012 roku przez P.P.K.U. „ABI” - mgr inż. Marek Gumola w Bielsku-Białej.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do rzeki Białej w Bielsku-Białej jest ważne do 30 kwietnia 2022 roku.

Uzasadnienie

Jak wynika z operatu wodnoprawnego, jakość odprowadzanych ścieków będzie zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 2006 roku Ministra Środowiska. Przedstawiony w operacie sposób korzystania z wód nie będzie związany z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do przepisów wskazanych we wstępie decyzji udzieliłem więc pozwolenia wodnoprawnego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 225, poz. 1635/ pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 złotych.

otrzymują:

- Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA sp. z o.o.
Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

do wiadomości:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej



Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Tadeusz Januchta
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Bielsko-Biała dnia 12.07.2012

M.P.
Bielsko-Biała
WODNY ŚR

INSPEKTOR

mgr inż. Anna Kłwacka