

Bielsko-Biała, dnia 26.05.2025 r.

ZNP/RI/028/25
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: informacji o zmianie treści OIWZ.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Budowa osiedlowej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2xDN100/225 – 40/125mm od istniejącej sieci ciepłej przy ul. Stefana Starzyńskiego do budowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janisława Grondysa 10, 12, 14 w Bielsku-Białej** zmienia treść OIWZ w następującej pozycji przedmiaru robót (Załącznik nr 6):

Poz. 24 przedmiaru robót: W miejsce przewiertu rurami stalowymi 2xDN300mm należy wykonać przewiert rurami 2xDN350mm o długości L=20,00m.

Proponowane rury stalowe Dz355,6 x 8,8mm. Pozostałe pozycje przedmiaru dotyczące przewiertu pozostają bez zmian.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU

Radosław Jedynak