


PREZYDENT MIASTA  
Bielska-Białej



NR  
P. B/Th  
W

Bielsko-Biała 2015.01.27

21  
7

OS-SC.6341.111.2014.AKL

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne /Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami/, § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 1800/

**udzielam**

Przedsiębiorstwu Komunalnemu THERMA sp. z o.o.  
w Bielsku-Białej przy ulicy Grażyńskiego 108

**pozwolenia wodnoprawnego**

na odprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 0,25 m do rowu melioracyjnego „Dzwonkówka” (km 0+135) na dz.nr 1874/27 obręb Międzyrzecze Górne w Bielsku-Białej oczyszczonych wód opadowych z dachu budynku byłej Kotłowni Rejonowej w Wapienicy oraz terenu do niego przyległego przy ul. Ks. Londzina (dz.nr 1874/17 obręb Międzyrzecze Górne) w Bielsku-Białej.

Ilość odprowadzanych wód opadowych (ścieków) z terenu o powierzchni 1,268 ha wyniesie 134,6 l/s, w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| - z terenów placu składowego ze zlewni o powierzchni 0,16 ha    | 16,6 l/s |
| - z terenów placu parkingowego ze zlewni o powierzchni 0,52 ha  | 55,5 l/s |
| - z innych terenów utwardzonych ze zlewni o powierzchni 0,49 ha | 51,9 l/s |
| - z dachów budynków o powierzchni 0,098 ha                      | 10,6 l/s |

**maksymalny zrzut godzinowy = 484,5 m<sup>3</sup>/h**

**średni zrzut dobowy = 31,3 m<sup>3</sup>/d**

**maksymalny zrzut roczny = 11412 m<sup>3</sup>/a.**

Wody opadowe (ścieki) oczyszczane będą w osadniku piasku o pojemności 2x0,4 m<sup>3</sup> (plac składowy) i osadniku o pojemności 3 m<sup>3</sup> (plac parkingowy) oraz w separatorze koalescencyjnym typu ECO II 30/5,0 o przepustowości nominalnej 30 l/s i przepustowości maksymalnej 150 l/s.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych (ściekach):

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - zawiesina ogólna        | 100 mg/l |
| - substancje ropopochodne | 15 mg/l. |

Na punkt pomiarowo-kontrolny jakości i ilości odprowadzanych wód opadowych (ścieków) wyznaczam wylot ścieków do rowu melioracyjnego „Dzwonkówka” w Bielsku-Białej.

Położenie wylotu ścieków:

długość geograficzna 18° 57' 59,67", szerokość geograficzna 49° 49' 32,5".

Obowiązkiem uprawnionego jest:

- utrzymywanie wylotu ścieków do umocnionego odcinka rowu melioracyjnego w należyтым stanie technicznym
- wykonywanie co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane - dokumentowane.

Ewentualne szkody powstałe w związku z tą inwestycją pokrywał będzie uprawniony.

Rozwiązania projektowe zawiera operat wodnoprawny, opracowany w październiku 2014 roku przez Inżynierskie Biuro Sanitarne mgr inż. Magdalena Kopczyńska w Katowicach.

Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do **31 grudnia 2024 roku**.

### Uzasadnienie

Jak wynika z operatu wodnoprawnego jakość odprowadzanych ścieków będzie zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2014 roku Ministra Środowiska.

Stosownie do przepisów wskazanych we wstępie decyzji udzieliłem więc pozwolenia wodnoprawnego.

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.**

Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zmianami/ pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 złotych.



PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Bogdana Borodziej  
URZĘDNIK GOSPODARSTWA

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Bielsko-Biala dnia 23.02.2015r.